

Mall-Regenspeicher Family Spaltsiebfilter

- Stahlbetonbehälter in C35/45 (B45) in monolithischer Rundbauweise
- Konus und Schachtabdeckung begebar, Klasse A 15, freier Durchstieg Ø 600 nach DIN 1989-3
- Steckfertiger Zu- und Ablauf DN 100 sowie Öffnung für Versorgungsleitungen DN 100
- Zwei Patronen als Spaltsiebfilter aus Edelstahl, Typ B nach DIN 1989-2
- Aufhängevorrichtung im Konus aus PE-HD und Edelstahl
- Beruhigter Zulauf als Verrieselungswanne nach DIN 1989-1
- Kein Höhenversatz
- **Max. anschließbare Dachfläche ≤ 200 m²**
- **Filterfeinheit 0,8 mm**

Einbehälter-Anlagen

| Bestell- Nummer | Innen- Ø ID mm | Nenn- volumen (DIN 1989-3) m ³ | Gesamt- tiefe GT mm | Schwerstes Einzel- gewicht kg | Gesamt- gewicht kg |
|--------------------|-------------------------|--|------------------------------|--|--------------------------|
| F PF 3200 | 2000 | 3,20 | 1750 | 2.630 | 3.960 |
| F PF 3900 | 2000 | 3,90 | 2000 | 3.030 | 4.360 |
| F PF 4700 | 2000 | 4,70 | 2250 | 3.430 | 4.760 |
| F PF 5800 | 2000 | 5,80 | 2600 | 4.000 | 5.330 |
| F PF 6500 | 2000 | 6,50 | 2800 | 4.320 | 5.650 |
| F PF 7000 | 2000 | 7,00 | 3000 | 4.650 | 5.980 |
| F PF 8000 | 2000 | 8,00 | 3300 | 5.130 | 6.460 |
| F PF 7600 | 2500 | 7,60 | 2300 | 4.650 | 6.530 |
| F PF 9100 | 2500 | 9,10 | 2600 | 5.250 | 7.130 |
| F PF 11000 | 2500 | 11,00 | 3000 | 6.050 | 7.930 |
| F PF 12500 | 2500 | 12,50 | 3300 | 6.650 | 8.530 |

¹⁾ Preis inkl. Abladen/Versetzen mit dem Kranfahrzeug in die vorbereitete Baugrube für Behälter mit bis zu 7,5 Tonnen als schwerstes Einzelgewicht.

Bestell-Nummer

- ORW007 Spaltsiebfilter inklusive Siphon (PP)
 ORW008 Spaltsiebfilter inklusive Siphon (PP) und Kleintierschutz
 ORW009 Spaltsiebfilter inklusive Siphon (PP), Rückstauverschluss (PVC) und Kleintierschutz
 Aus Montagegründen muss beim Rückstauverschluss zwingend ein Siphon angeordnet werden.
 ORW001 Schachtabdeckung PKW befahrbar (Klasse B 125)



Die Zu- und Ablauftiefen können durch Hinzufügen von Schachtausgleichsringen Ø 625 mm (siehe Seite 167) um max. 300 mm erhöht werden.

Technische Änderungen vorbehalten.

Wartungsanleitungen mit Angaben zu Inspektions- und Reinigungsintervallen können unter www.mall.info abgerufen werden.

